

Point sur l'achèvement des travaux au collège J. Rostand (30/09/2021)

Secteur	Éléments concernés	commentaire
Extérieur	2 portails du garage à vélos et clôture, sécurisation des portails en service.	Non réalisé à ce jour
	Panneaux fusibles	posés mais à reprendre
	Portails demi-hauteur dans la cour	Posés mais pas de serrure, pas d'arrêt au sol, pas fonctionnels, problème de poids qui fragilise les soudures
	Panneau d'affichage	Pas prévu dans le marché
	Clôture et portails logements de fonction	Non achevés
	Éclairage cour	Horaires inadaptés à l'activité réelle pas de gestion à distance.
Internat	Pas de prise TV dans les foyers à l'étage	En attente câblage
	Eau chaude sanitaire	Problème de régulation (trop de pression ou pas assez d'eau chaude)
	Ascenseur	En panne depuis incident sur réseau d'eau le 16/08
	Évacuation des eaux usées	Réseau régulièrement engorgé
Cuisine	Évacuation des eaux usées	Réseau régulièrement engorgé
WC élèves		
Salle des professeurs Salle d'arts plastiques Salle d'éducation musicale	Fenêtres	Impossible de maintenir les fenêtres ouvertes
Ensemble des bâtiments	Sécurité	Pas de report des alarmes (intrusion, incendie), demande de report sur téléphone
Hall	mur	Trou non obturé depuis ouverture du collège
Salles de permanence	Accès extérieur	Le contrôle d'accès extérieur ne fonctionne pas, il n'est pas possible de mettre la salle à la disposition des parents
Logement de fonction B	chaudière	Dysfonctionne depuis mise en service

